

УТВЕРЖДАЮ:

Моложавенко Александр Павлович
Директор Департамента архитектуры и
градостроительства города Севастополя


(подпись, инициалы, фамилия)


дата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 01.04.2019 г.

по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция водовода ГУ-14 (т.А) ВУ-3 (т.В), Д-700 мм», «Строительство водовода (2-я нитка) ГУ-14 (т.А) ВУ-3 (т.В), Д-700 мм» в Балаклавском муниципальном округе города Севастополя

1) Информация о вопросе, представленном на публичные слушания:

Публичные слушания назначены на основании распоряжения Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 15.03.2019 № 29 "О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция водовода ГУ-14 (т.А) ВУ-3 (т.В), Д-700 мм», «Строительство водовода (2-я нитка) ГУ-14 (т.А) ВУ-3 (т.В), Д-700 мм» в Балаклавском муниципальном округе города Севастополя.

2) Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 01 апреля 2019 года в 18-00 в Балаклавском муниципальном округе города Севастополя, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Новикова, д. 29

3) Сведения о количестве участников публичных слушаний, зарегистрированных в ходе проведения собрания участников публичных слушаний: 4 человека.

4) Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории Балаклавского района города Севастополя. Проектной документацией предусмотрено строительство водовода от гидроузла ГУ14 до гидроузла ВУ-3, протяженностью 3070 м. Проектируемых объектов капитального строительства, в рамках выполняемого проекта, по трассе линейного объекта нет. Проектируемая трасса пересекает а/д «Штурмовое - Сахарная Головка» и ш. Полезное.

Глубина заложения трубопровода на 0,5 м больше глубины проникания в грунт нулевой температуры. Для предупреждения нагрева воды в летнее время глубина заложения принимается не менее 0,5 м до верха трубы. Глубина заложения трубопровода составляет 1,5-3,5 м.

Заказчик (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты): ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»

5) Формы оповещения:

1	Сайт Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя	севархитектура.рф (20.02.2019)
---	---	---

6) Краткое изложение позиций участников собрания публичных слушаний, высказанных в отношении обсуждаемых предложений и замечаний:


Номера участников	Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе	Аргументированные выводы и рекомендации
Предложение участника № 1	Согласна с проектом	Принять к сведению

Сведения составлены на основании протокола собрания участников публичных слушаний по вопросу проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция водовода ГУ-14 (т.А) ВУ-3 (т.В), Д-700 мм», «Строительство водовода (2-я нитка) ГУ-14 (т.А) ВУ-3 (т.В), Д-700 мм» в Балаклавском муниципальном округе города Севастополя.

На собрании участников публичных слушаний по вопросу проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция водовода ГУ-14 (т.А) ВУ-3 (т.В), Д-700 мм», «Строительство водовода (2-я нитка) ГУ-14 (т.А) ВУ-3 (т.В), Д-700 мм» в Балаклавском муниципальном округе города Севастополя проект рассмотрен. Предложения и замечания участников публичных слушаний приняты к сведению.

Заключение составил:


(подпись)


(инициалы, фамилия)